

RAPPORT D'ANALYSE RETROFIT

INFORMATION SOCIETE :

Nom de la société :

Mail :

Tel :

Nom du chantier :

Adresse :

Commande n°:

INFORMATION MATERIEL :

Nom du matériel :

BAT 1A 1ER OUEST C1

Référence :

Produit :

HUILE DE RINCAGE

Marque :

DIAGNOSTIC GLOBAL :



INFORMATION ECHANTILLON :

Identification échantillon :

Date de réception :

Date de prélèvement :

Nombre h/km du matériel :

Nombre h/km du produit :

Vidange (V) / Prélèvement (P)

0524366

24/05/13

?

?

?

?

Résultats

MESURES PHYSICO-CHIMIQUES :	Norme	Unités	Limites
IR huile minérale :	ASTM D1218	/	/
IR huile synthétique ARTIC 22CC :	ASTM D1218	/	/
IR huile en fonctionnement :	ASTM D1218	/	/
Huile minérale restant :	ASTM D1218	%	< 5 %

Résultats
1,48
1.4476
1.4490
4

Résultats	Résultats	Résultats

COMMENTAIRES : Le pourcentage d'huile minérale restant est correct.

Le responsable technique, David Baule



Sauf avis contraire, le présent rapport ne peut être reproduit par quelque moyen que ce soit, sans l'approbation écrite de CALIA. Les conclusions du présent rapport sont établies sous réserve de représentativité de l'échantillon et des renseignements fournis. L'utilisation que vous pourriez être amenés à en faire ne saurait en aucune façon engager la responsabilité de notre société, ni constituer une garantie de quelque sorte que ce soit de notre part.